

CITTÀ DI GALATINA
Provincia di Lecce



DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Servizio S.U.A.P. - COMMERCIO

Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 Galatina (Le)

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO (n. 2 del 23.4.2020)

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che:


- il Sig. Ramundo Michele (tecnico incaricato) di Nardò, in nome e per conto della Società "Carriero Energy S.r.l." - Partita Iva 04349280752 - con sede legale in Monteroni di Lecce alla via Spaccante n. 24, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Carriero Antonio - c.f. CRR NTN 59M12 F604P - in atti meglio generalizzato, ha presentato la pratica (portale "Impresainun giorno" - prot. 99863 del 16.12.2019), acquisita al protocollo del Comune al numero 52150 del 17.12.2019, corredata da attinente documentazione, relativa alla richiesta di rilascio del P.d.C. per il potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli, con il GPL per autotrazione.
- questo Servizio, con note (portale "Impresainun giorno" - prot. 100157, 100159, 100160 e 100161) del 17.12.2019, ha trasmesso la pratica completa agli Enti cointeressati al procedimento (V.V.F. - Provincia di Lecce - Agenzia delle Dogane - S.U.E. comunale) per il rilascio del parere di competenza;
- con nota (prot. 7108) del 13.2.2020, questo Servizio, terminato l'iter istruttorio, chiedeva il rilascio del relativo P.d.C. al competente S.U.E. di questo Comune;

Visto il Permesso di Costruire n. 27/2020 del 20.4.2020, rilasciato dal Responsabile del predetto Servizio S.U.E. comunale, pervenuto a questo S.u.a.p. giusta nota (prot. 15260) di pari data, con la quale è stata concessa, alla Società interessata, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi al potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli, con il GPL per autotrazione, con l'osservanza di tutte le essenziali condizioni e prescrizioni nello stesso contenute e nei pareri degli Enti cointeressati al procedimento;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. 06.6.2001, n. 380 e s.m.i.;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana R. G. n. 1821 del 09.12.2019 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa Area "S.u.a.p. - Commercio";

rilascia, salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali altri pareri di Enti ed i diritti di terzi, il presente

PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO

alla Società "Carriero Energy S.r.l." - Partita Iva 04349280752 - con sede legale in Monteroni di Lecce alla via Spacciante n. 24, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Carriero Antonio - c.f. CRR NTN 59M12 F604P - in atti meglio generalizzato, per l'esecuzione dei lavori relativi al **potenziamento (installazione distributore GPL per autotrazione) dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli, su suolo identificato nel C.T. al Foglio 95 Part. Ile 914 e 915.**

Si intendono qui espressamente richiamate e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le condizioni e prescrizioni contenute:

- nel **Permesso di Costruire n. 27/2020 del 20.4.2020**, rilasciato dal Servizio S.U.E. di questo Comune (artt. 1 - 6) e negli allegati pareri degli Enti cointeressati.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori, che deve avvenire nel termine di un anno dalla data del rilascio del presente provvedimento.

La Ditta interessata dovrà preventivamente comunicare al Comune l'inizio di detti lavori, unitamente al nominativo del Direttore dei Lavori che dovrà sottoscrivere la nota stessa.

Tali termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato del Responsabile dello S.U.A.P., solo per fatti estranei alla volontà del titolare del presente provvedimento che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza della presente autorizzazione.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri ed impianti tecnici.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata, dalle asseverazioni sottoscritte dal Tecnico incaricato e sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis - Legge n. 241/1990 e della Legge 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

Lo stesso, composto da n. 3 facciate e dall'allegato Permesso di Costruire redatto in numero di 9 facciate, abilita in merito al procedimento edilizio-urbanistico attivato per l'esecuzione dei lavori riguardanti il potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli, con il GPL per autotrazione, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività.



dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento viene ritirato dalla Società istante o dal tecnico incaricato, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed inviato in copia, a mezzo pec, a:

- Comando Prov.le dei VV.F. di Lecce - com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- All'Ufficio delle Dogane di Lecce - dogane.lecce@pec.adm.gov.it;
- Provincia di Lecce - Servizio Viabilità - viabilità@cert.provincia.le.it;
- Servizio S.U.E. di questo Comune - derrico@comune.galatina.le.it;
- Arch. Ramundo Michele - Tecnico incaricato - arch.ramundo@pectvc.com.

e, per opportuna conoscenza, a:

- A.S.L. Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio del Referente Unico - runord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it - per l'eventuale verifica del progetto, relativamente al possesso dei requisiti igienico-sanitari asseverati dal tecnico incaricato.



Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Galatina, 23 aprile 2020



Il Funzionario Delegato
S.A. Sig.ra Salvatora MASCIULLO

L'Esecutore/Istruttore Amministrativo
Sig. Massimo ANCORA





COMUNE DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 27/2020

(D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s. m. i.)

(variante ai PP: d.C. n. 161/08, n. 1/12 e n. 75/13 in testa a Buccarella Carburanti s.n.c.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO

Il giorno **20 aprile 2020** in Galatina, nella residenza comunale.

PREMESSO:

- Che il Sig. **CARRIERO Antonio** in qualità di **Legale Rappresentante della Società "Carriero Energy S.r.l."**, ha chiesto tramite il portale "impresa in un giorno" con istanza acquisita al protocollo SUAP in data 16/12/2019 con il n. 0099863 - codice pratica 04349280752-16122019-1551 corredata dagli atti, documenti ed elaborati grafici previsti dalle vigenti norme urbanistico - edilizie, il rilascio del permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di relativi al **potenziamento (installazione distributore GPL per autotrazione) dell'impianto di distribuzione carburanti sito sulla Tangenziale EST – località "Angeli"**.
- Che è stata rilasciata autocertificazione, ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01, circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

VISTO:

- i sottoelencati pareri favorevoli, trasmessi dal Servizio SUAP di questo Comune con nota protocollo n. 7108 del 13/02/2020, che si allegano in copia per farne parte integrante e sostanziale:
 - 1) parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi – Lecce – nota protocollo 0001202 del 23/01/2020;
 - 2) parere Agenzia Dogane Monopoli – Ufficio delle Dogane di Lecce – nota protocollo 2115 del 23/01/2020;
 - 3) parere Provincia di Lecce – Servizio Viabilità ed Espropri – Ufficio Concessioni e Autorizzazioni – nota protocollo 0004533 del 04/02/2020.
- Il proprio parere favorevole – limitatamente agli aspetti urbanistico-edilizi - espresso in atti in data **28/01/2020**.

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto mediante il quale il sottoscritto **Responsabile del Servizio Incaricato**, in virtù della delega conferitagli dal Dirigente della **Direzione Territorio e Qualità Urbana** con determinazione dirigenziale n. 105/R.G. del 30/01/2019,

CONCEDE

Alla Società:

- **"CARRIERO ENERGY S.R.L."** con sede in Monteroni alla via Spaccante n. 24 (P.I.: 04349280752), in persona del suo Legale Rappresentante **Sig. Carriero Antonio**, nato a Monteroni il 12/08/1959 (CF: CRR NTN 59M12 F604P) ed ivi residente alla via Spaccante n. 24,

in qualità di proprietario, l'autorizzazione relativa al **potenziamento (installazione distributore GPL per autotrazione) dell'impianto di distribuzione carburanti sito sulla Tangenziale EST – località "Angeli"**, su suolo identificata nel Catasto Terreni al **Foglio 95 particelle 914 e 915**.

La realizzazione dell'opera è subordinata alla più stretta osservanza delle seguenti essenziali condizioni:



Art.1) Il titolare del permesso è tenuto ad eseguire i lavori in conformità agli elaborati di progetto innanzi indicati, e allegati al presente permesso, redatti dal progettista **Arch. Ramundo Michele** sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene, di polizia locale e delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) il presente permesso viene rilasciato, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata;
- b) non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si devono osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;
- c) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con assito opportunamente tinteggiato agli angoli per tutta l'altezza e munito di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario di pubblica illuminazione stradale;
- d) per eventuali occupazioni di aree stradali deve essere richiesta al Sindaco la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell'ultimazione, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato;
- e) se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti di servizi pubblici, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso a chi di competenza, per i provvedimenti del caso;
- f) gli allineamenti del fabbricato e le quote in relazione ai piani stradali od al piano di campagna, dovranno essere fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale: all'uopo il titolare del presente permesso dovrà rivolgersi al Sindaco domanda scritta per il sopralluogo almeno 15 giorni prima dei lavori;
- g) ai sensi del dell'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. l'agibilità deve essere attestata mediante segnalazione certificata da presentare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- h) prima dell'ultimazione completa dei lavori, l'interessato dovrà richiedere al Comune e porre in opera, nell'angolo superiore destro di ogni accesso al fabbricato corrispondente ad una pubblica via, piazza ecc. le targhette riguardanti la numerazione civica;
- i) il presente permesso e copia del progetto approvato dovranno essere tenuti in cantiere e mostrati agli agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta;
- j) nel cantiere per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: a) destinazione della costruzione, b) ditta proprietaria, c) nominativo dell'Impresa costruttrice, d) nominativo del progettista e del Direttore dei Lavori, e) estremi del permesso di costruzione;
- k) l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del presente permesso di costruire se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (art. 15 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.);
- l) il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso;

Art.2) L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine stabilito nel Provvedimento Unico Autorizzativo (PUA), che rilascerà lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di questo Comune, ed il titolare deve darne preventiva comunicazione allo stesso. Tale comunicazione deve contenere il nominativo e la firma del Direttore dei Lavori.

Art.2 bis) Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 – così come modificato dall'art. 59 del D. Lgs. N. 106/2009 – il committente (ovvero il responsabile dei lavori), prima dell'inizio dei



SA



lavori oggetto del presente Permesso di Costruire, deve trasmettere alla Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica la seguente documentazione:

- 1) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. N. 81/2008 (ovvero dichiarazione di non sussistenza di tale obbligo);
- 2) una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs n. 81/2008.

Art.2 ter) Non prima di trenta giorni dalla data di inizio dei lavori ed entro i cinque giorni successivi, il titolare del presente P.d.C. deve presentare alla Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica la Scheda Informativa – debitamente compilata e sottoscritta – predisposta ai sensi del Protocollo d'Intesa del 23/5/2005 per il contrasto del lavoro irregolare.

La mancata presentazione della Scheda Informativa comporta la sospensione del titolo abilitativo.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del presente P.d.C. deve trasmettere altresì:

– per ciascuna impresa:

1. Codice fiscale;
2. copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero dichiarazione di non sussistenza di tale obbligo).

Art.2 quater) Prima dell'inizio dei lavori il titolare del presente permesso di costruire è tenuto a trasmettere a questo Comune la documentazione prevista dall'art. 93 del D.P.R. n. 380/01 ovvero, in caso di "interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" – opere c.d. minori -, la documentazione prevista nel "documento tecnico" allegato alla D.G.R. 3 giugno 2010, n. 1309.

Art. 2 quinquies) Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori il titolare del presente permesso di costruire deve depositare in Comune, in doppia copia, il progetto e la relazione tecnica attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, secondo le disposizioni contenute nell'art. 125 DPR 380/01 e s.m.i. e nell'art. 8 del D.Lgs. n. 192/2005, ovvero dichiarazione del progettista che asseveri l'esclusione dei lavori dall'ambito di intervento di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 192/2005.

Art.3) Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata sarà stabilito nel Provvedimento Unico Autorizzativo (PUA) che rilascerà lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di questo Comune.

I termini di inizio e ultimazione dei lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Incaricato solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Art.4) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il titolare del permesso deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso; in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata.

Art.4 bis) Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è necessario trasmettere a questo Ufficio la documentazione di seguito indicata, pena l'inefficacia a qualsiasi titolo della dichiarazione di fine lavori:

1. dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato con la quale si attesta che l'edificio e/o le opere autorizzate con il P.d.C. non rientrano nell'ambito di intervento di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 192/2005;

ovvero

2. documentazione prevista dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 192/2005:
 - 2.1. dichiarazione asseverata del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 192/2005;
 - 2.2. attestato di qualificazione energetica dell'edificio asseverato dal direttore dei lavori.



Art.5) Il presente permesso è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., e le sanzioni previste dall'art. 42 del predetto D.P.R.

Art.6) Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice al presente permesso di costruire.

È fatto obbligo di conferire il materiale inerte derivante da attività di scavo, demolizione e costruzione, - salvo riutilizzazione a norma di legge o smaltimento presso altri impianti autorizzati - presso discarica autorizzata.

È fatto altresì obbligo di trasmettere alla Direzione Territorio e Qualità Urbana - Servizio SUE - Urbanistica - Edilizia Residenziale Pubblica le eventuali bolle di conferimento entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione di inizio lavori e successivamente con periodicità di mesi sei per tutto il periodo di validità del permesso di costruire.

Si rammenta che lo smaltimento dei rifiuti speciali o assimilabili scaturenti dalla conduzione del cantiere dovrà avvenire nei siti e nei modi previsti dalla legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO

Ing. Alessandro D'ERRICO

G. Verbena

Rilasciato il _____

Per ricevuta: Sig. _____





**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
LECCE**

Viale Grassi, 86 73100 Lecce - Tel 0832/223311
e-mail: comando.lecce@vvsifluoco.it
e-mail PEC: com.lecce@cert.vigilfuoco.it

"Ardor in igne"

Ufficio Prevenzione Incendi

Allo Sportello Unico per le
Attività Produttive del COMUNE di
GALATINA

Al Sig. CARRIERO Antonio
Amministratore Unico della
SOC. CARRIERO ENERGY SRL
Via Spacciante n.24
MONTERONI DI LECCE

OGGETTO: Pratica N.30968 - Attività n. 13.4C del D.P.R. n.151/2011 - Procedimento di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011, di impianto di distribuzione carburanti con il potenziamento di g.p.l. in Galatina, Tang.le est, dir. Lecce della Ditta SOC. CARRIERO ENERGY SRL

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, questo Comando, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata, rispetto le soli varianti proposte è, **ai soli fini antincendio,**

CONFORME

alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi vigenti.

Si precisa comunque, ad ogni buon fine, che anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione prodotta dovranno osservarsi le relative norme di sicurezza antincendio di cui al D.P.R. 24.10.2003, N.340 (e, s.m.i.) ed i criteri generali di prevenzione incendi, oltre che le prescrizioni di seguito riportate:

1. *L'impianto idrico antincendi sia conforme alla Norma UNI 10779, UNI 11292 ed UNI 12845 e sia aggiornata la documentazione tecnico-grafica di progettazione;*

Fatta salva, la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni ed, i diritti di terzi.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, la S.V. dovrà presentare a questo Ufficio l'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. n.151/2011, corredata della documentazione prevista dall'art. 2 comma 7 del citato D.P.R.:

- segnalazione certificata di inizio attività;
- asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce

- certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio;
- attestato del versamento eseguito a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 139/2006, effettuato sul conto corrente postale, con causale del versamento: "Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. - LECCE per servizi a pagamento di prevenzione incendi".

Il Funzionario Istruttore
Ing. Giuseppe TARANTINI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Giuseppe BENNARDO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 il presente atto non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Protocollo: 2215 /RU

Rif.:

All.:

Lecce, 23 GEN. 2020

Direzione Interregionale per la Puglia,
il Molise e Basilicata
Ufficio delle Dogane di Lecce

Al S.U.A.P. del Comune di
GALATINA
P.C.E.: suap.le@cert.camcom.it

e, per conoscenza

Alla Società
CARRIERO ENERGY S.R.L.
MONTERONI DI LECCE
P.C.E.: carrieroenergysrl@pec.it

OGGETTO: Re: Trasmissione pratica n. 04349280752-16122019-1551 -
SUAP 2159 - RMNHL54B04F842J SOCIETA' CARRIERO
ENERGY SRL.

Con riferimento a quanto richiesto con la nota sopra indicata, si comunica che non sussistono motivi ostativi, per quanto di competenza, a che la società istante venga autorizzata a potenziare l'impianto in oggetto mediante l'aggiunta del prodotto GPL, in conformità della documentazione tecnica pervenuta, a condizione che il relativo serbatoio sia munito delle seguenti attrezzature: rubinetto presa campioni, termometro, manometro e indicatore di livello che abbia la precisione del centimetro.

Con l'occasione si rappresenta la necessità, a rilascio avvenuto, di acquisire agli atti la prevista autorizzazione petrolifera prima di procedere alle operazioni di collaudo cui l'impianto dovrà essere sottoposto a lavori ultimati.

Infine, la società interessata, che legge per conoscenza, a collaudo eseguito, dovrà richiedere a quest'Ufficio l'aggiornamento della relativa licenza fiscale.

PL/mr

Il Dirigente ad interim
Vito De Benedictis

Evento

Dati Evento

NOME: Comunicazione Ente - SUAP
 EVENTO PUBBLICO: Pubblico
 TIPO: Evento manuale
 DATA CREAZIONE: 27/01/2020 15:12:04
 STATO: Completo
 PROTOCOLLO: REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0009268/27-01-2020
 RIFERIMENTO RI: LE/RI/PRA/2019/61205

Mittente della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
Agenzia delle dogane di Lecce	PEC	dogane.lecce@pec.adm.gov.it

Destinatari della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
Servizio	PEC	suap.le@cert.camcom.it

Documenti allegati

Nome	Tipo	Dimensione	Nome Originale	Descrizione	Data
message.eml	message/rfc822	77,76 KB	POSTA CERTIFICATA: RE: TRASMISSIONE PRATICA N. 04349280752-16122019-1551 - SUAP 2159 - RMNMHL54B04F842J SOCIETA' CARRIERO ENERGY SRL. [DOGANE DGUD0086 REGISTRO UFFICIALE 2115 23-01-2020 36032540 36592732]	POSTA CERTIFICATA: RE: TRASMISSIONE PRATICA N. 04349280752-16122019-1551 - SUAP 2159 - RMNMHL54B04F842J SOCIETA' CARRIERO ENERGY SRL. [DOGANE DGUD0086 REGISTRO UFFICIALE 2115 23-01-2020 36032540 36592732]	27/01/2020

Note

"Evento creato dal Servizio Presidio Caselle PEC SUAP Camerali a seguito di comunicazione pervenuta alla casella PEC SUAP Camerale. UPLOAD DA SCRIVANIA"

POSTA CERTIFICATA: RE: TRASMISSIONE PRATICA N. 04349280752-16122019-1551 - SUAP 2159 - RMNMHL54B04F842J SOCIETA' CARRIERO ENERGY SRL. [DOGANE|DGUD0086|REGISTRO UFFICIALE|2115|23-01-2020|36032540|36592732]

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--


Il giorno 23/01/2020 alle ore 17:02:02 (+0100) il messaggio con Oggetto "RE: TRASMISSIONE PRATICA N. 04349280752-16122019-1551 - SUAP 2159 - RMNMHL54B04F842J SOCIETA' CARRIERO ENERGY SRL. [DOGANE|DGUD0066|REGISTRO UFFICIALE|2115|23-01-2020|36032540|36592732]" è stato inviato dal mittente "dogane.lecce@pec.adm.gov.it" e indirizzato a: suap.le@cert.camcom.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato datocert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec292.20200123170202.11947.18.1.32@pcert.sogei.it



PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO VIABILITA' ED ESPROPRI
Ufficio Concessioni e Autorizzazioni

Lecce, 4 febbraio 2020

Al S.U.A.P.
COMUNE di GALATINA
Identificativo SUAP 2159

P.O: "Concessioni e Autorizzazioni"
Prof. n° _____
Risp. nota n° _____ del _____
Allegati: _____
Resp. Proc. _____
Tel. 0832/683640 - Fax 0832/683626
mgreco@provincia.le.it
viabilita@cert.provincia.le.it

Oggetto: Richiesta parere per potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti società CARRIERO ENERGY SrL, sulla S.P. 362 circonvallazione di Galatina.

Si fa seguito alla nota di codesto SUAP n. 0100161 del 17/12/2019, acquisita al protocollo di questa Provincia in data 17/12/2019 al n. 50215, finalizzata all'acquisizione del parere di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni per il potenziamento con GPL dell'impianto di distribuzione carburanti in oggetto.


Considerato che la competenza del Servizio Viabilità di questa Provincia, ufficio:

- sulla base della documentazione prodotta, a firma dell'Arch. Michele Ramundo;
- preso atto che la soluzione progettuale proposta non altera e/o modifica i fronti e gli accessi dell'impianto in parola, ne tanto meno la posizione rispetto alla S.P. ai punti singolari (intersezioni curve etc.);
- visto l'art. 24 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii., si rilascia **benestare tecnico** per i lavori di potenziamento per l'installazione dell'impianto di GPL per autotrazione, salvo le valutazioni e determinazioni di competenza di codesto Comune.

Distinti saluti

Il Titolare P.O.
(Geom. Massimo GRECO)
Massimo Greco

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 - 73100 - Lecce
C.F.80000840753





COMUNE DI GALATINA

Prov. di Lecce

PROTOCOLLO:

LOCALITA':

GALATINA (LE) - S.P. n.371 TANG. EST DIR. LECCE

DATA:
Ottobre 2019

Tav.

OGGETTO: PROGETTO PER IL " POTENZIAMENTO" CON L'AGGIUNTA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GPL; ADEGUAMENTO VASCHE DI DIOLEAZIONE PIAZZALE SULL'IMPIANTO CARBURANTI (ESISTENTE), SITO IN GALATINA (LE) SP n.371 TANG. EST - DIR. LECCE.

SCALA:

A

DIS.:

STUDIO ENTEKNON

RICHIEDENTE :

Ditta: CARRIERO ENERGY srl - Legale Rappr. CARRIERO ANTONIO

CONTR.:


APPROV.:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APPROV.
1				
2				
3				
4	PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO GPL			
5	PARTICOLARI COSTRUTTIVI CASSAFORMA IN C.A.			

STUDIO ENTEKNON

PROGETTAZIONE - TECNOLOGICHE - SERVIZI

Arch. RAMUNDO MICHELE - VIA RAHO N° 41 - 73048 NARDO' (LE)
Email : info@micheleramundo.it



CITTA' DI GALATINA
PROV. DI LECCE

All. gatto al Permesso di Costruire
n. 27/20 del 20.04.2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INCARICATO
Ing. Alessandro D'ERRICO



28 GEN. 2020

Intervento di tipo
di natura pubblica
di tipo pubblico
di tipo pubblico



COMUNE DI GALATINA Prov. di Lecce

PROTOCOLLO:

LOCALITA':

GALATINA (LE) - S.P. n.371 TANGENZIALE EST - DIREZIONE LECCE

DATA:
Ottobre 2019

Tav.

1

OGGETTO: PROGETTO PER IL " POTENZIAMENTO" CON L'AGGIUNTA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GPL; ADEGUAMENTO VASCHE DI DIOLEAZIONE PIAZZALE SULL'IMPIANTO CARBURANTI (ESISTENTE), SITO IN GALATINA (LE) SP TANG. EST - DIREZIONE LECCE "Loc. Angeli".

DIS.:

STUDIO ENTEKINON

RICHIEDENTE :

Ditta: CARRIERO ENERGY srl - Legale Rappr. CARRIERO ANTONIO

CONTR.:


APPROV.:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APPROV.
1	PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI FATTO -			
2	PLANIMETRIA GENERALE - DI PROGETTO -			
3				
4				
5				

STUDIO ENTEKINON

PROGETTAZIONE - TECNOLOGICHE - SERVIZI


Arch. RAMUNDO MICHELE - VIA RAHO N° 41 - 73048 NARDO' (LE)
Email : info@micheleramundo.it



28 GEN. 2020
non esito *jevoabile*

CITTA' DI GALATINA
PROV. DI LECCE

Adegato al Permesso di Costruire
il 27/10 del 20.04.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO
Messandro D'ERRICO

Impianto carburanti SP Tangenziale Est - Dir. Lecce cd. Angeli

Scrivi una descrizione per la tua mappa



Legen




COMUNE DI GALATINA Prov. di Lecce

PROTOCOLLO: LOCALITA': GALATINA (LE) - S.P. n.371 TANGENZIALE EST - DIREZIONE LECCE

DATA: Ottobre 2019
 SCALA: **Tav. 3**
 OGGETTO: PROGETTO PER IL " POTENZIAMENTO" CON L'AGGIUNTA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GPL; ADEGUAMENTO VASCHE DI DIOLEAZIONE PIAZZALE SULL'IMPIANTO CARBURANTI (ESISTENTE), SITO IN GALATINA (LE) SP TANG. EST - DIREZIONE LECCE "Loc. Angeli".

DIS.: STUDIO ENTEKNON	RICHIEDENTE : Ditta: CARRIERO ENERGY srl - Legale Rappr. CARRIERO ANTONIO				
CONTR.:	REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APPROV.
APPROV.:	1				
	2				
	3				
	4	PLANIMETRIA GENERALE - DISTANZE DI SICUREZZA -			
	5				

STUDIO ENTEKNON Arch. RAMUNDO MICHELE - VIA RAHO N° 41 -73048 NARDO' (LE)
 PROGETTAZIONE -TECNOLOGICHE - SERVIZI Email : info@michelelamundo.it



28 GEN 2020
Javorzaki

27/20 20.06.2020
[Signature]

LEGENDA DISTANZE IMPIANTO GPL:

DISTANZA SICUREZZA IMPIANTO PREVISTE DAL D.P.R. 24 ottobre 2003 n.340

DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE

R=45.00 m	DISTANZA SICUREZZA ESTERNA DAL PUNTO DI RIEMPIMENTO A CHIESE, CASERME, MUSEI, MERCATI STABILI, STAZIONI FERROVIARIE, CIMITERI, AREE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DI CIRCHI E PARCHI DI DIVERTIMENTO e attività di cui ai punti 83,84,85,86,87 e 89 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82
R=30.00 m	DISTANZA SICUREZZA ESTERNA DAL SERBATOIO, POMPE ED EROGATORE GPL A CHIESE, CASERME, MUSEI MERCATI STABILI, STAZIONI FERROVIARIE, CIMITERI, AREE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DI CIRCHI E PARCHI DI DIVERTIMENTO e attività di cui ai punti 83,84,85,86,87 e 89 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82
R=30.00 m	DISTANZA SICUREZZA DAL PUNTO DI RIEMPIMENTO RISPETTO AL PERIMETRO DI FABBRICATI ESTERNI
R=20.00 m	DISTANZA SICUREZZA DAL SERBATOIO capacità mc.30 E DALL'EROGATORE GPL RISPETTO AL PERIMETRO DI FABBRICATI ESTERNI
R=15.00 m	DISTANZA DI SICUREZZA DALL'AREA DI SOSTA DELL'AUTOCISTERNA RISPETTO AI FABBRICATI ESTERNI
R=15.00 m	DISTANZA DI SICUREZZA DALL' EROGATORE GPL RISPETTO AL LIMITE DELLA CORSIA AUTOSTRADALE

DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE

R=20.00 m	DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA DA LOCALI DI RISTORO E/O DI VENDITA DI SUPERFICIE FINO A 200 mq RISPETTO AL SERBATOIO, AL PUNTO DI RIEMPIMENTO ED ALL'EROGATORE GPL
R=15.00 m	DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA DA PARCHEGGI CON NUMERO POSTI AUTO MAGGIORE DI 9 RISPETTO A RISPETTO AL SERBATOIO, AL PUNTO DI RIEMPIMENTO ED ALL'EROGATORE GPL
R=10.00 m	DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA DA CHIOSCO, LAVAGGIO, CON NUMERO POSTI AUTO FINO A 9 RISPETTO AL SERBATOIO, AL PUNTO DI RIEMPIMENTO ED ALL'EROGATORE GPL
R=8.00 m	DISTANZA DI SICUREZZA DALL'AREA DI SOSTA DELL'AUTOCISTERNA A FABBRICATI PERTINENTI L'IMPIANTO, EROGATORI E PARCHEGGI
R=8.00 m	DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA IL SERBATOIO ED L'EROGATORE GPL, TRA PUNTO DI RIEMPIMENTO E L'EROGATORE GPL

DISTANZE DI PROTEZIONE dal confine dell'area

