



Ministero dell' Interno
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
Lecce



6/3 SVAC
Rid. Acc. 17.03.08

UFFICIO PREVENZIONE


6448

23 MAR 2008

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
COMUNE di GALATINA

Al Sig. Serafini Paolo
Via Giovanni XXIII n. 8
GALATINA

OGGETTO: Pratica n° 31293 - Impianto di distribuzione carburanti s.l.a. in Galatina.
Tangenziale Est - Direzione Lecce
Proprietario, Sig. Serafini Paolo -
Parere di Conformità Art. 2 del D.P.R. 12.01.1998 n. 37 -
Attività n° 17 e 18 del D.M. 16.02.1982 -



c. p. c. Ufficio Territoriale di Governo
PREFETTURA DI LECCE

Con riferimento all'istanza pervenuta in data 04.03.2008, inerente l'oggetto, questo Comando Provinciale, visto il parere espresso a riguardo dall' Ing. Giuseppe TARANTINI, comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è ai soli fini antincendio.

CONFORME

alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi vigenti.

Si precisa comunque, ad ogni buon fine, che anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione prodotta dovranno osservarsi le relative norme di sicurezza antincendio ed i criteri generali di prevenzione incendi, oltre che le prescrizioni di seguito riportate:

1. Sia presentato un elaborato grafico che rappresenti il lay-out dell'impianto con tutti i dispositivi di sicurezza e controllo installati;
2. Sia presentato un elaborato grafico che rappresenti l'estensione delle zone con pericolo di esplosione e incendio nei punti pericolosi dell'impianto;

E' fatta salva la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni e sono fatti salvi i diritti di terzi.

A lavori ultimati, si dovrà richiedere a questo Ufficio il previsto sopralluogo finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 37/98 e contestualmente è facoltà del richiedente produrre una dichiarazione, in carta legale, attestante l'inizio attività, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 37/98.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti (art. 2 - D.M. 4 maggio 1998)

- a) copia del presente parere di conformità
- b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;



Ministero dell' Interno

Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
Lecce

- c) documentazione indicata ai punti precedenti della presente nota.
- d) attestato del versamento di 432.00 € effettuato sul conto corrente postale n° 13869730 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: "Deposito a favore del Comando Provinciale V.V.F. - LECCE di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 per servizi a pagamento di prevenzione incendi".

Si restituisce una copia del progetto vistato.

DIRETTORE VICE DIRIGENTE
Ing. Giuseppe TARANTINI

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dot. Ing. Antonio TUZZOLO

