

Servizio sanitario della Puglia
Azienda sanitaria locale Le
Zona Nord
Dipartimento di prevenzione
Servizio Igiene Pubblica

2201. 4 16 / 113 / 12
1201. 4 16 / 1307 / 12
N°1136/JG di prot.

li. 1. 3. 2008

Richiesta parere preventivo per il rilascio di C.E. per un impianto di distribuzione carburanti con attività "non oil", in località Scorpo, sulla tangenziale Galatina-Collepasso, in agro di Galatina. Richiesta del Sig. Serafini Paolo. Risposta a nota 8130 del 28.02.2008.

Al Responsabile Settore Attività Produttive
Comune di Galatina

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto,
vista la documentazione tecnica allegata,
visto il versamento di Euro 386,26 quale compenso spettante ai sensi del vigente tariffario regionale,
per quanto di competenza e fatti salvi altri pareri e/o autorizzazioni previste da Leggi e/o regolamenti, si
esprime parere favorevole a condizione che:

- I serbatoi interrati siano progettati, costruiti, installati nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio, il contenimento e il rilevamento delle perdite, la possibilità di eseguire controlli;
- nel locale officina durante le operazioni per il cambio olio sulle autovetture, siano adottati sistemi tali da prevenire perdite accidentali di olio lubrificante o comunque tali da permetterne il contenimento e recupero al fine di prevenire inquinamento ambientale;
- l'acqua per l'approvvigionamento idrico provenga da fonti sicuramente potabili (AQP) trasportata tramite ditte autorizzate a tal fine e la cisterna fuori terra possieda i requisiti previsti dall'art. 141 del vigente R.L. del Comune di Galatina e comunque sia idonea a venire in contatto con alimenti;
- vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare che dall'autolavaggio possano derivare danni e/o molestie all'ambiente ed al vicinato in particolare per la presenza di aerosoli ed inquinamento acustico;
- siano acquisite le autorizzazioni in materia di trattamento/smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali;
- vengano adottate le migliori tecnologie disponibili per prevenire fenomeni di inquinamento ambientale;

Si precisa che il presente parere non rappresenta anche parere favorevole all'agibilità ed all'esercizio dell'attività per il quale andranno acquisiti i preventivi pareri previsti dalla normativa vigente.



d'ordine del Direttore del Servizio
(Dr. Alberto FIDELI)
il Delegato (Dr. Giuseppe PALAMA)

Versamento del 20.11.2007 di Euro 386,26.

